



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO**

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎. 081/5181021- ☎081/5181355 – C.F. 95140330655 - e mail [SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT),  
[SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT), [www.istitutocomprensivosiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivosiano.gov.it)

Al Sindaco del Comune  
Dott. Giorgio Marchese

All'Ing. Dell'Ufficio Tecnico Gerardo Sola

**Oggetto: segnalazione criticità e richiesta di intervento plesso via Botta**

Nel locale dell'edificio plesso Scuola infanzia, Via Botta la caldaia deve essere sottoposta alla relativa manutenzione straordinaria, in quanto non risulta presente il relativo tubo di scarico dei fumi così come previsto dalla norma (Ex 818).

***Certi di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.***

F.to Il RSPP  
Ing. Gianluca Ferrara  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Pesce  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993