

ISTITUTTO COMPRENSIVO DI SIANO
VIA SPINELLI 84088 SIANO (SA)
TELEF. 081/5181021 fax 081/5181355 e-mail: saic89800d@istruzione.it
PEC: saic89800d@pec.istruzione.it

Prot. n. 4510/A35

Siano, 4-11-2016

Alla c.a. del sig. Sindaco del Comune di Siano
Dott. Giorgio Marchese
E mail: sindaco@comune.siano.sa.it
Dott. Filiberto Russo
Al Dirigente delle Politiche del Territorio

All'Assessore alla Vicesindaco - Assessore: Urbanistica - Sicurezza - Patrimonio - Semplificazione

Dott. Filiberto Russo


Al Dirigente delle Politiche del Territorio

Al responsabile Edilizia Scolastica

Da spedire a mezzo p.e.c. a : info@comune.siano.it
segreteria@comune.siano.sa.it

Oggetto: Criticità riscontrate ai fini della normativa per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 03 Novembre 2016, presso l'Istituto Comprensivo di Siano, alla presenza del Dirigente Scolastico dott. Rosario Pesce, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ing. Gianluca Ferrara, e in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si sono evidenziate le seguenti carenze e criticità da sottoporre all'attenzione del Sindaco dott. Giorgio Marchese e dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dal DLgs 81/08 e dal S.G.L.S.:



Sommario


1	Istituto Primario Piazza Aldo Moro.....	3
1.	Tettoia esterna, possibilità di caduta dei vetri.	3
2	SCUOLA INFANZIA VIA BOTTA.....	9
3	PLESSO DI VIA ZAMBRANO.....	15
4	SCUOLA SECONDARIA.....	19



1 Istituto Primario Piazza Aldo Moro.

Si sottopone all'attenzione dell'amministrazione comunale le seguenti carenze e criticità riscontrate in sede di sopralluogo:

1. Tettoia esterna, possibilità di caduta dei vetri.



N.B.: Si richiede il relativo smontaggio dei vetri al fine di non provocare relativi tagli sia all'utenza scolastica e non.




Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

R. P.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara



2. Richiesta intervento urgente ai fini della sicurezza, caduta intonaco:



Caduta intonaco ripristino dei cornicioni

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara




Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

R. Pesce



3. Richiesta intervento urgente ai fini della sicurezza, manutenzione straordinaria dei condizionatori:



Possibilità di taglio da parte degli alunni dei docenti e non, si richiede relativo intervento urgente.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara



Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce


S. P.



4. Richiesta intervento urgente ai fini della sicurezza, infiltrazioni di acqua meteorica:




S. B.




A seguito delle piogge si evidenziano in piu punti del plesso macchie di umidità, ripristino intonaco.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



5. Richiesta certificato di idoneità statica a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici, e relativo certificato di prevenzione incendi:



Si richiede il certificato di idoneità statica della struttura e certificato di prevenzione incendi.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara



Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

S.a.



2 SCUOLA INFANZIA VIA BOTTA.


1. Relativa manutenzione straordinaria della scala in quanto alcuni gradini risultano rotti possibilità di caduta o scivolamento causa foglie dei pini da parte degli usufruttori della scuola:



Si richiede il certificato di idoneità statica della struttura e certificato di prevenzione incendi.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



2. Macchie di umidità, si richiede il relativo ripristino:



Ripristino dello stato dei luoghi.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

S.P.




3. Sostituzione o eliminazione con nuove finestre, in quanto le stesse risultano all'altezza degli alunni e quindi causa di tagli :




Sostituzione o rimozione delle finestre con nuove così come previsto dalla norma.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara


Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



4. Caduta, scivolamento, lesioni, in quanto la rampa risulta eccessivamente pendente, si richiede di rendere la stessa più agevole per gli utenti :



Rendere la scala agevole, al fine di consentire un passaggio sicuro.




Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

R.P.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara



5. Ai fini della redazione del D.U.V.R.I., si richiede all'amministrazione Comunale il relativo organigramma della sicurezza e attestati della cooperativa che usufruisce dei locali della cucina:



Sostituzione o rimozione delle finestre con nuove così come previsto dalla norma, e redazione del relativo manuale HCCP con il rispetto dell'igienicità e salubrità degli ambienti da parte della Cooperativa del Comune che ne usufruisce.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce




6. Assenza del relativo bagno per disabili:



Si richiede la relativa sostituzione delle prote di legno non essendo a norma, la costruzione di un bagno per disabili.


R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



3 PLESSO DI VIA ZAMBRANO


1. Ripristino intonaco:




Ripristino del relativo intonaco.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



2. Manutenzione del verde:




Manuntenzione del verde pubblico.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce
S.P.



3. Fili scoperti, causa contatto diretto, quindi, rischio elettrocuzione:




Ripristino della plaffoniera.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce



4. Mensa:



Ai fini della redazione del D.U.V.R.I., si richiede all'amministrazione Comunale il relativo organigramma della sicurezza e attestati della cooperativa che usufruisce dei locali della cucina e redazione del relativo manuale HCCP con il rispetto dell'igienicità e salubrità degli ambienti da parte della Cooperativa del Comune che ne usufruisce.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

Gianluca Ferrara

4 SCUOLA SECONDARIA

1. Chiusura della relativa buca presente all'ingresso della scuola:



Gli alunni personale docente e non ogni mattina per entrare nell'Istituto devono passare davanti a questa buca si richiede intervento urgente con il relativo ripristino dello stato dei luoghi.


R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

Handwritten signature of Dott. Rosario Pesce.



2. Cornicioni caduta:



Caduta cornicioni.

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce
S.P.

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Gianluca Ferrara
Dott. Ing.
GIANLUCA
FERRARA
N. 4216 - Sez. A
5 marzo 2016 - Caserta

3. Rimozione del Cannello, non in uso da tempo, si richiede a codesto ente di rimuovere tale cancello :



Caduta cancello RIMOZIONE IMMEDIATA.

Tutto ciò per quanto di nostra competenza e certi di una vostra risposta, distinti saluti.

Siano (SA) li 03 Novembre 2016

R.S.P.P.
Ing. Gianluca Ferrara

Il D.S./D.L.
Dott. Rosario Pesce

