



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎ 081/5181021- ☎081/5181355 – C.F. 95140330655 - e mail SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT,
SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT, www.istitutocomprensivosiano.gov.it

Al Sindaco del Comune
Dott. Giorgio Marchese

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Enzo Leo

All'Ing. Dell'Ufficio Tecnico Gerardo Sola

Oggetto: **richiesta fermoporta d'emergenza plesso via Pulcino.**

A seguito della “prova di evacuazione ed addestramento squadra d'emergenza” avvenuta nel plesso di via Pulcino lo scorso venerdì 21 ottobre, si è osservato che la porta antipanico al primo piano immette direttamente alla scala di esodo verso il basso, ma **non garantisce una via di fuga sicura ed efficace**, in quanto manca un fermoporta: l'apertura avviene a semplice spinta senza il minimo sforzo nel senso dell'esodo, ma la porta torna immediatamente indietro verso colui che è in fuga per l'assenza di un dispositivo magnetico di bloccaggio della porta.



Certi di un riscontro, inviamo distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. *Rosario Pesce*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993