



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO

VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎. 081/5181021- 📠081/5181355 – C.F. 95140330655 - e mail SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT,
SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT, www.istitutocomprensivosiano.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-SIANO
Prot. 0003273 del 08/09/2017
06-04 (Uscita)

AL SINDACO DEL COMUNE DI SIANO

Piazzale Alcide De Gasperi,1 - 84088 Siano (SA)

e p.c.

A.S.L. SALERNO

84127 - Via Settimio Mobilio 50/52 (SA)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

84133 -Via Sant'Eustachio- Salerno (SA)

AL RLS (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza)
dell'Istituto Comprensivo di Siano (SA)

LORO SEDI

A T T I

Oggetto: Adempimenti previsti dal D. L.gs n.81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (A. S. 2017/2018).

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Rosario Pesce in qualità di "datore di lavoro" dell'istituto in epigrafe, in riferimento agli edifici scolastici di propria competenza,

Vista la legge n.23/96

Visto il D. L.gs n.81/2008 e s.m.i

CHIEDE

ai sensi del D. L.gs n.81/2008 e s.m.i - art.18 comma 3, che vengano effettuati gli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto 81/2008 e s.m.i, nonché quelle relative all'ex DPR N.303/56, al D.M. 18.12.75, D.M. n.37/08, alle norme antincendio ed a tutte le altre norme

vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come riportati **nell'allegato A**, che gli vengano forniti al più presto i seguenti documenti come elencati:

EDIFICI

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

a.1. Verbale di consegna dell'immobile

a.2. Certificato di agibilità

a.3. Certificato di idoneità statica

a.4. Nulla osta tecnico sanitario scuola

a.5. Nulla osta tecnico sanitario mensa

a.6. Nulla osta tecnico sanitario per eventuali locali interrati con postazioni di lavoro (laboratori, biblioteche, aule, ecc.)

a.7. Accatastamento corrispondente alla destinazione scolastica

a) PREVENZIONE INCENDI

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

b.1. Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per la scuola e corrispondente alla situazione attuale con relativa documentazione tecnica approvata (progetto e relazione tecnica) o SCIA

b.2. Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per la centrale termica con relativa documentazione tecnica approvata (progetto e relazione tecnica) o SCIA

b.3. Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per la cucina con relativa documentazione tecnica approvata (progetto e relazione tecnica) o SCIA

b.4. Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per le camerette con relativa documentazione tecnica approvata (progetto e relazione tecnica) o SCIA

b) **ASCENSORE**

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

c.1. Collaudo

c.2. Immatricolazione

c.3. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

c.4. Libretto di uso e manutenzione regolarmente compilato

c.5. Messa in esercizio

c.6. Verifica periodica in corso di validità

c.7. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

c) **IMPIANTO ELETTRICO-FM, TERRA**

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

d.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

d.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

d.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

d.4. Denuncia impianto messa a terra all'ispel secondo le procedure vigenti

d.5. Verifica periodica impianto elettrico e terra in corso di validità rilasciato dall'Asl, dall'ARPAC o Ente accreditato

d.6. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

f) IMPIANTO ILLUMINAZIONE

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

f.1. Dichiarazione dei valori di lux forniti dall'impianto di illuminazione artificiale e di emergenza o la loro misurazione a campione delle varie tipologie di locali (aule, uffici, laboratori, corridoi, ecc.)

g) IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

g.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

g.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

g.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice (allegata alla dichiarazione conformità)

g.4. Libretto di uso e manutenzione della centrale di rilevazione regolarmente compilato

g.5. Verifica periodica in corso di validità

g.6. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

h) ELETTRICALMITE COLLEGATE ALLE PORTE TAGLIAFUOCO ED ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

h.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

h.2. Verifica periodica in corso di validità

h.3. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

i) IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

i.1. Autoprotezione dell'edificio in corso di validità mediante relazione tecnica (eventuali autocertificazioni precedenti non devono essere accettate).

i.2. In assenza dell'autoprotezione, quanto segue:

i.2.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

i.2.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

i.2.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

i.2.4. Denuncia impianto ex ISPESL

i.2.5. Verifica periodica in corso di validità

i.2.6. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

j) IMPIANTO GAS CUCINA

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

j.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

j.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

j.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

j.4. Verifica periodica impianto gas in corso di validità

j.5. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

k) IMPIANTO GAS CENTRALE TERMICA

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

k.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

k.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

k.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

k.4. Verifica periodica in corso di validità

k.5. Nomina del terzo responsabile

k.6. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

I) IMPIANTO GAS LABORATORIO

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

l.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

l.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

l.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

l.4. Verifica periodica in corso di validità

l.5. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

m) IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

m.1. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

m.2. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

m.3. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice

(allegata alla dichiarazione conformità)

m.4. Verifica periodica in corso di validità

n) CENTRALE TERMICA

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

n.1. denuncia INAIL

n.2. Libretto di uso e manutenzione regolarmente compilato

n.3. Verifica periodica in corso di validità

n.4. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

n.5. Nomina del soggetto terzo responsabile

o) CLIMATIZZAZIONE, AEROTERMI, ECC

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

o.1. Libretto di uso e manutenzione regolarmente compilato

o.2. Dichiarazione conformità corrispondente allo stato attuale

o.3. Relazione tipologica dei materiali (allegata alla dichiarazione conformità)

o.4. Requisiti tecnico professionali della ditta installatrice



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

(allegata alla dichiarazione conformità)

o.5. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto

p) FILTRI CLIMATIZZAZIONE, AEROTERMI, ACQUA, ECC

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

p.1. Trattamento antibatterico semestrale dei filtri.

q) AMIANTO

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

q.1. dichiarazione presenza/assenza nell'edificio e nell'area scolastica

r) RADON

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

r.1. Misurazione su base annuale da ripetersi ogni 4 anni

s) ATTREZZATURE ANTINCENDIO (IDRANTI, ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO, PORTE EMERGENZA, RISERVA IDRICA ANTINCENDIO E SALA POMPE)

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

- s.1. Verifica periodica in corso di validità
- s.2. Nominativo ditta manutenzione incaricata con i riferimenti per la reperibilità e il periodo di validità del contratto in essere e relativo contratto
- s.3. Nomina del soggetto terzo responsabile
- s.4. Registro antincendio con compilazione in corso di validità

t) IMBOCCO IN FOGNA

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

- t.1. Certificato di imbocco in fogna.

u) ALLACCIO IDRICO COMUNALE

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

- u.1. Certificato di allaccio alla rete idrica comunale potabile.

Per il plesso di Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta; Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro, Plesso Secondaria Via Pulcini,1, Presidenza e Uffici di Segreteria via Spinelli Siano, SALERNO);

10.3. **DUVRI**, il cronoprogramma dei lavori, nominativo della ditta e/o dei lavoratori prima che vengano eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o servizi ausiliari di pulizia;

10.4. **l'elenco delle ditte incaricate della manutenzione** (centrale termica, attrezzature antincendio, rilevazione incendi, pulizie e assistenza) con i riferimenti nominativi e telefonici e la durata di validità del contratto.

10.5. **nominativo del soggetto terzo responsabile** dell'impianto della C.T.

(Centrale termica)

10.6. la misurazione del radon su base annuale da ripetersi ogni 4 anni.

10.7. **dichiarazione sulla presenza di materiali contenenti amianto.**

10.8. **l'Aggiornamento delle Planimetrie** degli edifici scolastici con la destinazione d'uso approvata dagli Enti preposti (ASL, VV.FF.), Ente proprietario dell'edificio.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Pesce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L. vo 39/1993



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ALLEGATO A

I seguenti interventi strutturali e di manutenzione nonché le verifiche, sono indispensabili per ridurre i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori anche ai fini del rilascio delle certificazioni di legge riguardanti l'edificio e i relativi impianti tecnologici. Devono, pertanto, essere effettuati tempestivamente ossia entro e non oltre giorni 30 dalla data della loro richiesta, per quanto non ancora eseguito o completato, dall'Ente tenuto alla fornitura e alla manutenzione dello stabile di cui alla Legge n. 23/1996.

Gli interventi suddetti devono essere svolti, preferibilmente e per quanto possibile, durante i periodi di interruzione delle attività scolastiche e, in caso contrario, comunque prevalentemente in orari in cui le stesse sono interrotte. Codesto Ente darà, con congruo anticipo, un preavviso scritto a questa Scuola sulla data di inizio dei lavori per poter predisporre e sottoscrivere la documentazione di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i al fine di organizzare in tempo utile le misure di tutela in essa previste.

VERIFICHE ED INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE

1. Realizzare periodicamente i necessari interventi di manutenzione generale
2. Eliminare barriere architettoniche
3. Effettuare adeguamento antincendio e mezzi antincendio
4. Adeguare ed effettuare manutenzione uscite e porte
5. Adeguare ed effettuare manutenzione uscite e porte di emergenza in base all'affollamento dell'edificio
6. Verificare l'esistenza nell'intero stabile di tutte le attività soggette al controllo dei W.F. facenti capo ad altri "soggetti titolari" e acquisire il relativo C.P.I.
7. Adeguare impianti e locale centrale termica
8. Adeguare protezioni contro le scariche atmosferiche
9. Adeguare impianti tecnologici (elettrico, ecc.)



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

10. Adeguare impianto elettrico contro i contatti diretti
11. Adeguare impianto elettrico contro i contatti indiretti
12. Adeguare protezione magnetotermica dell'impianto elettrico
13. Adeguare impianto di illuminazione di sicurezza
14. Apporre e/o adeguare segnaletica luminosa ed acustica di sicurezza
15. Verificare e/o adeguare le pavimentazioni ai criteri di sicurezza anche nel rispetto del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989
16. Adeguare gli infissi ai criteri di sicurezza e funzionalità rendendo le ante scorrevoli ove possibile e prive di spigoli taglienti
17. Adeguare vetrate, lucernari e simili ai criteri di sicurezza e di tenuta statica (con **certificazione UNI EN12600 tipo B per le parti in vetro**)
18. Adeguare parapetti, ringhiere e cancelli ai criteri di sicurezza e di funzionalità
19. Verificare idoneità e stato di conservazione delle cerniere e degli ancoraggi dei cancelli interni ed esterni per prevenirne la caduta e/o il distacco
20. Verificare stabilità (con prova di carico) e stato di conservazione dei solai', delle controsoffittature, delle strutture portanti e non portanti, delle scale nonché delle vetrate e dei lucernari esistenti
21. Verificare idoneità scale (gradini, pavimenti, parapetti)
22. Verificare stato di conservazione e di tenuta dei cornicioni e degli intonaci esterni al fine di prevenirne il distacco
23. Verificare stato di conservazione e di tenuta degli intonaci interni al fine di prevenirne il distacco
24. Verificare idoneità dei tramezzi
25. Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale interne in modo da garantirne i requisiti di sicurezza
26. Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale esterne in modo da garantirne i requisiti di sicurezza
27. Adeguare le condizioni microclimatiche
28. Effettuare manutenzione sistematica dei climatizzatori e sostituire
29. annualmente i filtri



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

30. Adeguare protezione ambienti dall'irraggiamento solare
31. Verificare idoneità ai fini antincendio dei tendaggi presenti
32. Adeguare i mobili, le scaffalature e gli arredi ai criteri di sicurezza e di ergonomia nonché al T. U. sulla privacy
33. Installare sirena di allarme auto alimentata
34. Verificare i livelli di campi elettromagnetici eventualmente esistenti negli ambienti di lavoro
35. Segnalare con apposita cartellonistica la presenza di zone interne o esterne non praticabili o parzialmente praticabili, informandone il personale e gli alunni
36. Verificare eventuale presenza di elementi contenenti amianto
37. Verificare idoneità igienico-sanitaria di eventuali serbatoi idrici
38. Verificare idoneità acqua potabile
39. Verificare e adeguare WC in base al numero di classi e/o sezioni presenti (n. 3 WC per ogni sezione di scuola dell'infanzia - n. 1 WC per ogni classe di altri ordini di scuole)
40. Verificare collegamento a terra delle masse metalliche estranee (recinzioni, cancelli, scale, ecc.)
41. Verificare stabilità degli attrezzi ginnici e/o per attività motorie o ludiche
42. Verificare stabilità dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, ecc.) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, motorie, ludiche o di altro genere
43. Verificare la tenuta alle sollecitazioni, in modo particolare se causate dall'uso di palloni o palle, dei corpi sospesi a soffitto, a parete, ecc.) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, e, ludiche o di altro genere
44. Predisporre dispositivi e trattamenti antiscivolo nei luoghi con rischio di cadute (scale, pianerottoli, corridoi, vie di transito, ecc.)
45. Apporre corrimano alle scale interne ed esterne che ne siano prive Realizzare idonea protezione agli spigoli di infissi e di termosifoni taglienti Dotare di mobile per conservazione prodotti ed attrezzature pulizia Fornire ed installare cassette di pronto soccorso
46. Effettuare manutenzione spazi ed attrezzature per attività motorie e/o ludiche
47. Dotare gli impianti di acqua calda di pre-miscelatore automatico



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

48. Installare dispositivo di blocco in posizione di aperto a portoni, porte, finestre e cancelli sia interni che esterni
49. Derattizzare e disinfestare ambienti esterni ed interni
50. Effettuare manutenzione periodica cancelli esterni
51. Effettuare manutenzione di pavimentazioni e di spazi esterni
52. Garantire l'inaccessibilità di persone alle zone anche solo temporaneamente pericolose o comunque non calpestabili, segnalandone la pericolosità con apposita cartellonistica.

INTERVENTI SPECIFICI

UFFICI-AULE DIDATTICHE

1. Effettuare manutenzione ordinaria
2. Ripristinare ascensore
3. Apporre segnaletica di sicurezza
4. Effettuare manutenzione alla pavimentazione esterna
5. Collegare recinzione esterna all'impianto di terra
6. Effettuare manutenzione all'intonaco esterno ed interno
7. Installare scaricatori di sovratensione
8. Adeguare illuminazione aule ed uffici
9. Adeguare protezione locali dall'irraggiamento solare
10. Adeguare microclima delle aule per il periodo estivo
11. Adeguare infissi esterni delle aule rendendoli scorrevoli
12. Verificare vetri delle aule
13. Adeguare aerazione biblioteca
14. Apporre corrimano scala vs biblioteca
15. Installare n. 2 WC nella scuola primaria
16. Sostituire mattonelle rotte pavimento scuola
17. Tinteggiare pareti aule



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

PALESTRA

1. Fissare in modo sicuro a parete alcuni attrezzi ginnici
2. Adeguare pavimento con vernice antiscivolo
3. Manutenzione wc/spogliatoi

SCUOLA PRIMARIA - Plesso di Primaria Piazza Aldo Moro,

1. Collegare recinzioni esterne all'impianto di terra
2. Rendere scorrevoli infissi e vetri
3. Tinteggiare recinzioni
4. Riparare porte antipanico
5. Effettuare adeguamento antipanico portone d'ingresso o suo bloccaggio nella posizione di massima apertura
6. Vietare l'accesso ai terrazzi inferiori e superiori Piazza Umberto I
7. Segnalare a pavimento la massima apertura delle porte nell'atrio
8. Ristrutturare WC personale
9. Allargare pianerottolo sull'uscita posteriore
10. Tagliare erbacce esterne
11. Effettuare manutenzione spazio esterno
12. Pavimentare spazi esterni
13. Adeguare parapetto scala per il primo piano e parapetti finestroni dei pianerottoli
14. Apporre vernice antiscivolo gradini interni ed esterni
15. Adeguare in altezza muretto terrazza {segnalare: non accedere pericolo}
16. Rendere antipanico porta laboratorio
17. Verificare rete equipotenziale e dispersori



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

18. Spostare termosifone pianerottolo scala
19. Sistemare calate impianto parafulmini tagliate sul terrazzo (pericolo)
20. Adeguare impianto elettrico nel laboratorio multimediale
21. Sistemare pavimentazione aule didattiche
22. Tinteggiare in gialla tubazione Gas
23. Effettuare manutenzione ordinaria infissi
24. Adeguare WC al personale docente e non docente (personale)
25. Installare n. 2 WC scuola primaria

SCUOLA DELL'INFANZIA

(plesso Infanzia di via Zambrano; Plesso infanzia di via Botta in Siano, SALERNO)

1. Adeguare vetrata atrio ingresso scuola primaria
2. Sistemare pavimento aule didattiche e laboratori
3. Adeguare arredo aule didattiche
4. Tinteggiare aule e fissare porte alle pareti ove distaccate
5. Eliminare vetri sulle porte
6. Eliminare vetrate all'ingresso
7. Modificare infissi e vetri
8. Sistemare contatore ENEL in armadio secondo le norme uni
9. Eliminare lesioni nei WC per rischio distacco mattonelle
10. Adeguare impianto protezione da scariche atmosferiche
11. Adeguare pavimento scuola dell'infanzia
12. Modificare le finestre scuola dell'infanzia
13. Apporre dispositivo antiscivolo scale esterne
14. Verificare impianto protezione da scariche atmosferiche
15. Eliminare infiltrazioni idriche dalle finestre
16. Effettuare manutenzione finestroni atrio
17. Sostituire vetri rotti
18. Installare citofono e serratura uscita secondaria di via Botta



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

SCUOLA SECONDARIA (Plesso in Via Pulcini,1 Siano, SALERNO)

1. Collegare recinzioni esterne all'impianto di terra
2. Rendere scorrevoli infissi e vetri
3. Tinteggiare recinzioni
4. Riparare porte antipanico
5. Effettuare adeguamento antipanico portone d'ingresso o suo bloccaggio nella posizione di massima apertura
6. Ristrutturare e adeguare WC personale
7. Tagliare erbacce esterne
8. Effettuare manutenzione spazio esterno
9. Adeguare la segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale
10. Apporre vernice antiscivolo gradini interni ed esterni
11. Verificare rete equipotenziale e dispersori
12. Sistemare calate impianto parafulmini tagliate sul terrazzo (pericolo)
13. Sistemare pavimentazione aule didattiche
14. Tinteggiare in gialla tubazione Gas
15. Effettuare manutenzione ordinaria infissi
16. Sostituire sedie laboratorio di informatica
17. Installare estintori CO₂

F.to Il Responsabile RSPP

Ing. Gianluca Ferrara

Il Rappresentante Lavoratori RLS

Prof.ssa Carmela Correale

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Rosario Pesce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993